

2008年1月25日

各位

防耐火関連認定建材の調査結果について

三菱化学産資株式会社

三菱化学産資株式会社(本社:東京都千代田区、社長:瀬川 正身、以下「三菱化学産資」)及びその100%子会社である株式会社アルポリック(本社:東京都千代田区、社長:木村 進、以下「アルポリック」)は、国土交通省から建築基準法に基づく防耐火関連の大臣認定に関する調査要請に基づき、三菱化学産資及びアルポリック製品の実態調査を実施したところ、認定書記載のものと一部仕様の異なる金属複合材があることが判明し、国土交通省にその旨報告いたしました。

今回判明した認定仕様と異なる製品は、主に建物の内・外装材に使用される建材パネルです。(詳細は別紙参照)このような事態の背景といたしましては、一部仕様変更を行った際、社内試験で性能評価基準を満たしている結果を得ていること等から新たな認定手続きの必要性を認識してなかったことにあります。

現在、国土交通省から早急に公的試験機関での性能評価試験を受けるようにとの指示を受け、可及的速やかに性能評価試験を受けるべく準備をすすめております。

かかる状況から判断し、大臣認定が必要な製品に関しましては、性能評価試験結果が判明するまで、当該製品の出荷を本年1月19日より見合わせさせていただいております。また既に出荷済みの製品につきましては、個別に販売先様へのご説明をさせていただいております。今後の対応につきましては、性能評価試験の結果を持って販売先様とご相談させていただきますが、大臣認定が取得できなかった場合には、誠心誠意責任をもって対応させていただきます。

今後、法令順守の徹底と再発防止のための社内管理体制の強化に努めてまいります。お客様を始め、関係者の皆様に大変なご迷惑とご心配をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。

以上

< 本件に関するお問合せ先 >
三菱化学産資株式会社 管理部
TEL: 03 - 5293 - 6601

【認定仕様と異なる製品の概要】

1 . 三菱化学産資が認定取得した製品

NM - 0 2 0 9 (不燃材料、アルポリック/ f r)

- ・ 表面に認定仕様のフッ素系塗料以外にポリエステル系塗料を使用。
- ・ 裏面のポリエステル系塗料で認定仕様の質量を超える質量を塗装。
- ・ 認定仕様のアルミニウム合金種以外のアルミニウム合金を使用。

NM - 0 2 2 9 (不燃材料、製品名：アルポリック S C M/ f r)

- ・ 認定仕様と異なる厚さのステンレスを使用。
- ・ 認定仕様の製品厚さを超える製品。

NM - 0 6 5 5 (不燃材料、アルポリック/ f r)

- ・ 裏面に認定仕様のポリエステル系塗料以外にフッ素系塗料を使用。

2 . アルポリックが認定取得した製品

QM - 9 8 0 1 (準不燃材料、アルポリック/ f r)

- ・ 表面に認定仕様のフッ素系塗料以外にポリエステル系塗料を使用。
- ・ 裏面のポリエステル系塗料で認定仕様の質量を超える質量を塗装。